



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел/факс: 640-05-90 E-mail: ugpnlenobl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности Выборгского района

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47
Тел: 8 (81378)2-51-21
e-mail: gpnviborg2004@mail.ru

Предписание № 443 /1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Токарево» (МБДОУ «Детский сад п. Токарево») ИНН 4704057900

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области – главного государственного инспектора Выборгского района Ленинградской области по пожарному надзору от 28 октября 2015 года № 443

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 по 20 ноября 2015 года Пан Марией Юрьевной инспектором отдела надзорной деятельности Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЛО проведена плановая проверка объекта защиты – МБДОУ «Детский сад п. Токарево» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Токарево, ул. Кленовая, д. 10 а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Лукьянова Таисья Аркадьевна, и.о заведующий МБДОУ «Детский сад п. Токарево»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационных выходов в группах не оборудованы	Основание: 4 ст.4 и ст. 151 Федерального закона	01.08.2016	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* п.6.18*		
2.	Двери эвакуационных выходов в столовой не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Основание: 4 ст.4 и ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.08.2016	
3.	Двери ведущие в гладильную не имеет требуемый предел огнестойкости.	Основание: ст.6.1 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; СНиП 2.08-02-89, п.1.82	01.08.2016	
4.	Двери ведущие в бельевую не имеет требуемый предел огнестойкости.	Основание: ст.6.1 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; СНиП 2.08-02-89, п.1.82	01.08.2016	
5.	Дверь ведущая в кладовую в музыкальном зале не имеет требуемый предел огнестойкости.	Основание: ст.6.1 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-	01.08.2016	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		ФЗ; СНИП 2.08-02-89, п.1.82		
6. ✓	Помещение кладовой в музыкальном зале не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Основание: ч.4 ст.4 и ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п. А 4, Табл. А 3, п. 37. Ранее аналогичные требования были изложены в Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03.	01.08.2016	
7. ✓	Не разработаны вновь и внесены изменения в Декларацию по пожарной безопасности.	Основание: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64 п. 1. Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	01.08.2016	
8. ✓	Повсеместно огнетушители установлены на высоте от 1,64 до 1,76 м.	Основание: п.480, Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и

(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности Выборгского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

Пан Мария Юрьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«10» 11 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

Лукьянова Таисья Аркадьевна,

и.о. заведующий

МБДОУ «Детский сад п. Токарево».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(Handwritten signature)
(подпись)

«10» 11 20 15 г.