



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул.  
Оборонная, д.51

Почтовый адрес: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул.  
Оборонная, д.51; тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия»:  
(812) 579-99-99

E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная,  
д.51, тел/факс. 640-05-65.

E-mail: ugpnlenobl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района  
188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47  
телефон: (8-81378) 2-51-21, 2-41-74

Ленинградская область,  
г.Выборг, бул.Кутузова,  
дом 47, каб.10

(место составления акта)

« 09 » августа 20 16 г.

(дата составления акта)

14 ч. 30 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2-11-59-292

На основании: распоряжения ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ленинградской области от 01 августа 2016 года № 2-11-59-292

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания Муниципального бюджетного дошкольного  
общеобразовательного учреждения «Детский сад п. Токарево».

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

По адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Токарево, ул. Кленовая, д. 10 а

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад п.  
Токарево» юридический : ЛО, Выборгский район, п. Токарево, ул. Кленовая, 10а, ИНН  
4704057900

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)  
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

« 03 » августа 20 16 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
09 » августа 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) («1» час 30 мин.)

ОТДЕЛ  
ОНД Выборгского  
района ЛО

*[Подпись]*

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад п. Токарево» Лукьянова Т.А.  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «09» минут «23» 08 2016 г.

  
(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кузнецова Елена Александровна – старший инспектор  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад п. Токарево» Лукьянова Т.А.  
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБДОУ «Детский сад п. Токарево»
  - проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Токарево, ул.Кленовая, д.10а.
- (указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного  
объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного  
объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

- нарушений не выявлено: предписание № 443/1/1 от 20.11.2015г. выполнено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку:  
Старший инспектор ОНД и ПР Выборгского района  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО  
Е.А. Кузнецова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мухомов Михаил Александрович, из. индивидуального

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» августа 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



КОПИЯ ВЕРНА  
ОНД Выборгского  
района ЛО

